

Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifterna och allmänna råden om funktionskontroll av ventilations-system;

Utkom från trycket
den 23 juni 1999

beslutade den 17 juni 1999.

Boverket föreskriver¹ med stöd av 2 och 4 §§ förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem att 2 § verkets föreskrifter om funktionskontroll av ventilationssystem skall ha följande lydelse.

2 §² *Återkommande besiktning* skall utföras med de intervall som anges i följande sammanställning.

Byggnader	Besiktningintervall
1. Daghem, skolor, vårdlokaler o.d.	2 år
2. Flerbostadshus, kontorsbyggnader o.d. FT-vent	3 år
3. Flerbostadshus, kontorsbyggnader o.d. F-vent	6 år
4. Flerbostadshus, kontorsbyggnader o.d. S-vent	9 år

Besiktningintervallerna får inte överskridas eller underskridas med mer än två månader för kategori 1 och 2 samt mer än tre månader för kategori 3 och 4.

Allmänt råd

Exempel på byggnader som bör ingå i kategori 1 är även förskolor, gymnasier, fritidshem och servicehus för äldre. Högskolor och universitet bör däremot hänföras till kategori 2, 3 eller 4 beroende på ventilationssystem.

Exempel på andra byggnader än flerbostadshus och kontorsbyggnader som bör ingå i kategori 2, 3 eller 4 är samlingslokaler, butikslokaler, teatrar, biografier, idrottshallar, terminaler, museer, utställningshallar, hotell och garage.

Med *FT-ventilation* avses fläktventilation där både frånlufts- och tilluftsflödena är fläktstyrda. Med *F-ventilation* avses fläktventilation där endast frånluftsflödet är fläktstyrt. Med *S-ventilation* avses självdragsventilation.

¹Jfr prop. 1998/99:62, bet. 1998/99:BoU8, rskr. 1998/99:218.

² Senaste lydelse BFS 1996:56.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 1999.

INES UUSMANN

Sven-Åke Sonesson
(Byggavdelningen)