

Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifterna och allmänna råden om statligt bidrag till vissa investeringar för att minska elanvändningen i bostäder och vissa lokaler;

Utkom från trycket
den 21 februari 2002

beslutade den 18 februari 2002.

Boverket föreskriver i fråga om Boverkets föreskrifter och allmänna råd om statligt bidrag till vissa investeringar för att minska elanvändningen i bostäder och vissa lokaler (BFS 1997:51)¹ att 1, 2, 14a-14c och 17 §§ skall ha följande lydelse.

Författningen kommer därefter att ha följande lydelse från och med den dag då denna författning träder i kraft.

Inledning

1 §² Denna författning innehåller föreskrifter och allmänna råd till förordningen (1997:635) om statligt bidrag till vissa investeringar för att minska elanvändningen i bostäder och vissa lokaler.

De allmänna råden, som inte är bindande, innehåller exempel beträffande tillämpningen av föreskrifterna i denna författning och i förordningen. De allmänna råden föregås av texten *Allmänt råd* och är tryckta med mindre och indragen text.

Termer och begrepp som inte definieras särskilt i denna författning, används i samma betydelse som i förordningen. (BFS 2002:4)

Allmänt om bidrag

2 §³

Allmänt råd

Exempel på bidragsberättigade lokaler (7 och 9 §§ förordningen) är:

- Förskola
- Grundskola
- Biblioteksfilial
- Samlings-, hobby- och klubblokal
- Motionslokal
- Fritidsgård
- Lokaler för distriktshälsovård och socialtjänst
- Kyrkor (BFS 2002:4)

3 § Med fjärrvärme (3 § andra stycket förordningen) avses ett system för centraliserad värmeproduktion och vattenburen värmedistribution vilket uppfyller följande kriterier:

¹ Författningen omtryckt BFS 2001:12

² Senaste lydelse BFS 1997:51

³ Senaste lydelse BFS 2001:12

- det skall finnas ett kund/leverantörsförhållande
- kunden betalar för värmeleveransen
- fler än en fastighet är anslutna och värmeleveransen är fördelad på flera kunder
- värmen bjuds ut kommersiellt inom fjärrvärmeområdet. (BFS 2001:12)

4 § En åtgärd anses som påbörjad den dag den beställs. (BFS 2001:12)

5 § har upphävts genom (BFS 2001:12)

6 § har upphävts genom (BFS 2001:12)

7 § har upphävts genom (BFS 2001:12)

8 § har upphävts genom (BFS 2001:12)

9 § har upphävts genom (BFS 2001:12)

10 § har upphävts genom (BFS 2001:12)

11 § har upphävts genom (BFS 2001:12)

12 § har upphävts genom (BFS 2001:12)

13 § Utrustning för värmeackumulering skall vara avsedd för husets uppvärmning och vara kopplad till distributionssystemet.

14 § Vid fullständig konvertering i småhus och konvertering i flerbostadshus skall distributionssystemet täcka effektbehovet för värme i husets alla delar. (BFS 2001:12)

14 a §⁴ Om delkonvertering i småhus sker till ett distributionssystem försörjt från en värmepump får bidrag medges endast under förutsättning att värmepumpens effekt dimensioneras för minst halva bostadslägenhetens dimensionerande effektbehov för rumsuppvärmning. Värmefaktorn skall uppfylla nedan angivna krav. Värmepumpens effekt och värmefaktor (inkl. pumpar och fläktar) skall gälla vid drifttillstånd:

- För vätska/vatten; värmefaktorn skall vara minst 2,7, köldbärare 0°C ingående temperatur och värmebärare 50°C utgående temperatur.
- För direktexpansion/vatten; värmefaktorn skall vara minst 2,7, -10°C förångningstemperatur och 50°C utgående temperatur.
- För luft/vatten alternativt luft/luft; värmefaktorn skall vara minst 2,3, +2°C inkommande utelufttemperatur och 50°C utgående vattentemperatur alternativt 20°C returlufttemperatur. (BFS 2002:4)

Allmänt råd

I småhus bör en värmepump som avger 2,5 kilowatt godtas med värmefaktor vid drifttillstånd som ovan.

Som distributionssystem bör godtas fläktkonvektorer, vattenradiatorer, värmelister e.dyl. (BFS 2001:12)

⁴ Senaste lydelse BFS 2001:12

14 b §⁵ Om delkonvertering i flerbostadshus eller lokal sker till ett distributionssystem försörjt från en värmepump får bidrag medges endast under förutsättning att värmepumpens effekt dimensioneras för 50 procent av hela husets dimensionerande effektbehov för rumsuppvärmning och tappvarmvatten. Värmefaktorn skall vara minst 2,7 (inkl. pumpar och fläktar). Värmepumpens effekt och värmefaktor skall gälla vid drifttillstånd:

- För vätska/vatten; köldbärare 0°C ingående temperatur och värmebärare 50°C utgående temperatur.
- För direktexpansion/vatten; -10°C förångningstemperatur och 50°C utgående temperatur.
- För uteluftsvärmepumpar gäller dock -15°C inkommande utelufttemperatur och 50°C utgående vattentemperatur alternativt 20°C returlufttemperatur. (BFS 2002:4)

14 c §⁶ Om delkonvertering i småhus sker till ett distributionssystem försörjt från en bibränslebaserad panna eller kamin får bidrag medges endast under förutsättning att denna är effektstyrd och har automatisk bränsletillförsel samt är dimensionerad för att täcka minst halva bostadslägenhetens dimensionerande effektbehov för rumsuppvärmning. (BFS 2002:4)

Allmänt råd

I småhus bör en bibränslebaserad kompletterande värmekälla som avger 2,5 kilowatt godtas.

Som distributionssystem bör godtas fläktar som finns i pannan/-kaminen, fläktkonvektorer, vattenradiatorer, värmelister e.dyl. (BFS 2001:12)

15 § I bidragsunderlaget kan även inräknas avgift för bygglov, bygganmälan, samt skäliga kostnader för besiktning och projektering.

16 §

Allmänt råd

I 9 § förordningen anges bl a att det högsta bidragsbelopp som får lämnas är 20.000 kr per bostadslägenhet eller lokal.

En lokal om 200 m² bör motsvara en bostadslägenhet. (BFS 2001:12)

Ansökan om bidrag

17 §⁷ Ansökan om bidrag skall göras på blankett som Boverket har fastställt. Sökanden skall lämna de uppgifter som anges i blanketten.

Om delkonvertering sker till uppvärmning med en värmepump eller med en bibränslebaserad panna eller kamin skall handling bifogas som styrker att kraven i 14a, 14b eller 14c §§ är uppfyllda.

Om fastbränsleanläggning installeras skall handling bifogas som visar att anläggningen uppfyller de utsläppskrav som anges i Boverkets byggregler för sådana anläggningar i tätort.

Om länsstyrelsen så begär skall även följande fogas till ansökan:

⁵ Senaste lydelse BFS 2001:12

⁶ Senaste lydelse BFS 2001:12

⁷ Senaste lydelse BFS 2001:12

- Handling som styrker att fastigheten inte ligger i sådant område som avses i 3 § 2 st förordningen.
 - Handling som styrker att byggnaden före konverteringen har eluppvärmning som enda möjliga primära uppvärmningskälla.
 - Vid fullständig konvertering i småhus och vid konvertering i flerbostadshus, handling som styrker att kravet i 14 § är uppfyllt.
- I förekommande fall skall handling som visar att sökanden vägrats fjärrvärmeanslutning bifogas. (BFS 2002:4)

Beslut om bidrag m m

18 § Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel. Innan beslut om bidrag lämnas skall länsstyrelsen kontrollera att medel finns tillgängliga.

19 § De åtgärder för vilka bidrag beviljats skall slutföras snarast möjligt och senast vid den tidpunkt länsstyrelsen bestämmer. Länsstyrelsen skall även bestämma vilken dag begäran om utbetalning senast skall ha kommit in till länsstyrelsen.

20 § I beslutet om bidrag skall anges bl a följande:

- Bidragsbeloppet.
- Senaste dag för slutförande.
- Senaste dag då begäran om utbetalning skall ha kommit in till länsstyrelsen.
- En upplysning om att beslutet blir återkallat om inte åtgärderna slutförs och begäran om utbetalning inte kommer in till länsstyrelsen inom den tid som anges i beslutet.
- En upplysning om att en förutsättning för utbetalning av bidrag är att projektet uppfyller de krav som anges i förordningen och denna författning.

Begäran om utbetalning av bidrag

21 § Begäran om utbetalning skall göras på blankett som Boverket har fastställt. Sökanden skall lämna de uppgifter som anges i blanketten. Ansökan skall vara undertecknad av bidragstagaren eller behörig företrädare för denne.

22 § Till begäran om utbetalning skall ifråga om flerbostadshus och lokaler fogas följande:

- Kopia på fakturor eller motsvarande handlingar som avser de utförda åtgärderna och där det framgår dels arbetskostnad, dels materialkostnad.
- Om det i bidragsunderlaget skall ingå kostnad för arbete skall även fogas kopia av F-skattebevis avseende det företag som utfört arbetet eller, ifråga om utländska företagare eller företag, intyg eller någon annan handling om att de i sitt hemland genom registrering eller på annat sätt är underkastade motsvarande kontroll i fråga om betalning av skatter och avgifter. (BFS 2001:12)

23 § Till begäran om utbetalning skall, om länsstyrelsen så begär, även fogas följande:

- Handling som visar att det har skett en konvertering.

- Handling som visar vilken typ av värmeproduktionsanläggning som installerats.
- Handling som styrker att den bidragsberättigande åtgärden är slutförd och installerad i enlighet med gällande regler. (*BFS 2001:12*)

Denna författning⁸ träder i kraft den 1 januari 1998.

Denna författning⁹ träder i kraft den den 5 juni 2001.

Denna författning¹⁰ träder i kraft den 1 mars 2002.

INES UUSMANN

Yvonne Svensson
(Bidragseenheten)

⁸ BFS 1997:51

⁹ BFS 2001:12

¹⁰ BFS 2002:4