

**Föreskrifter om ändring i Boverkets föreskrifter (1997:58) om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle**

Utkom från trycket  
den 16 februari 2006

beslutade den 13 februari 2006.

Med stöd av 35b, 35c och 35d §§ förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. samt 9 § förordningen (2005:894) om teknisk kontroll, föreskriver Boverkets ifråga om verkets föreskrifter och allmänna råd om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle (BFS 1997:58)<sup>1</sup>

*dels* att 7 kapitlet 3 § skall upphöra att gälla,

*dels* att 1 kapitlet 3 §, 3 kapitlet 2 § och 7 kapitlet 2 § skall ha följande lydelse.

**1 Kap. Tillämpningsområde, definitioner m.m.**

**3 §** Dessa föreskrifter gäller inte

- pannor som kan eldas med olika typer av bränsle, inklusive fasta bränslen,
- genomströmningsapparat för beredning av varmvatten,
- pannor konstruerade för att eldas med bränslen vars egenskaper avsevärt skiljer sig från egenskaperna hos de bränslen i vätskeform och gasform som vanligen används,
- kaminer och anordningar som huvudsakligen är avsedda att värma upp de lokaler där de är installerade och som samtidigt, som en sidofunktion, framställer varmvatten för centralvärme och för hushållsbruk,
- anordningar med en märkeffekt som är mindre än 6 kW, med självcirkulation och som uteslutande är konstruerade för att framställa förrådsvarmvatten för hushållsbruk,
- specialtillverkade pannor och
- pannor som kan användas vid kraftvärmedrift.

*Allmänt råd*

Således undantas t.ex. pannor som eldas med kombinationerna olja/fastbränsle och olja/gas och bränslen som industriavfall, biogas m.m.

Föreskrifter om verkningsgrad för pannor m.m. som är undantagna finns i Boverkets Byggregler, BBR (BFS 1993:57 med ändringar).

<sup>1</sup> Jämför rådets direktiv 92/42/EEG av den 21 maj 1992 om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle, EGT nr L 167, 22. 6. 1992, s. 17 (Celex 392L0042), ändrat genom rådets direktiv 93/68/EEG av den 22 juli 1993, EGT nr L 220, 30. 8. 1993, s. 1 (Celex 393L0068), ändrat genom rådets direktiv 2004/8/EG av den 11 februari 2004, EGT nr L 52, 21. 2. 2004, s. 50 (Celex 32004L0008) samt ändrat genom rådets direktiv 2005/32/EG av den 6 juli 2005, EGT nr L 191, 22. 7. 2005, s. 29 (Celex 32005L0032).

### **3 Kap. Överensstämmelse med tekniska krav**

2 § För serietillverkade pannor som eldas med gasformiga bränslen skall vid bedömning av verkningsgradens överensstämmelse, samma förfarande användas som gäller vid bedömningen av säkerhetskrav enligt Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:6).

### **7 Kap. Märkning**

2 § CE-märke skall fästas på pannorna på det sätt som anges i lagen (1992:1534) om CE-märkning. CE-märkningen skall finnas på anordningen eller på en informationsskylt på denna.

---

Denna författning träder i kraft den 20 februari 2006.

INES UUSMANN

Martin Storm  
(Bygg- och förvaltningsenheten)